

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03475
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668934
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО Товарно-Сырьевая Фирма «Спецпрокат». Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, Краснополянский тупик, д. 4. ОГРН: 1035004801567. Телефон (495) 579-40-04, 232-64-64, факс (495) 579-40-04, 232-64-64. e-mail: www.info@matall.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО Товарно-Сырьевая Фирма «Спецпрокат». Адрес: 141730, Московская обл., г. Лобня, Краснополянский тупик, д. 4. ОГРН: 1035004801567. Телефон (495) 579-40-04, 232-64-64, факс (495) 579-40-04, 232-64-64. e-mail: www.info@matall.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". (наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Стеновые ограждающие конструкции из стальных кассетных профилей СПК, толщиной не менее 0,7 мм, с минераловатным утеплителем, общей толщиной не менее 100 мм, с облицовкой профлистом, толщиной 0,5 мм и с облицовкой фасадными кассетами, толщиной 1,2 мм, изготовленные по СТО 56881834-1.04-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Предел огнестойкости:
для панелей СПК с облицовкой профлистом -

код ТН ВЭД России

для панелей СПК с облицовкой фасадными кассетами - Е90 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Класс пожарной опасности К045 по ГОСТ 30403-96

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № К04504-ТР, № К04505-ТР, № К04506-ТР от 09.07.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Акт о результатах анализа состояния производства № 4919-20-ао от 30.05.2013 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.07.2013 по 10.07.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов
А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш
И.И. Далбинш

